



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUTOS EXTINTORES PORTÁTEIS DE INCÊNDIOS

N.º de Certificado: ES017087

Em aplicação do procedimento do BVC para a certificação de "Extintores Portáteis de Incêndios", o BVC estabeleceu que os produtos:

EXTINTORES PORTÁTEIS DE INCÊNDIOS

com as designação e características do anexo,

Estão em conformidade com a norma:

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Fabricante:

NEW FIRE ICE, S.L.U

Centros de produção:

POL. IND. DE CASTELLANOS, PARC.302-37439 CASTELLANOS DE MORISCOS (SALAMANCA)
017087-2, 017087-3

são submetidos pelo fabricante aos ensaios e ao controlo da produção da fábrica e pelo Bureau Veritas Certification à avaliação, ao ensaio do tipo e controlo de produção e à vigilância permanente do controlo da produção da fábrica em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma UNE-EN 3-10:2010.

Este certificado permanecerá válido enquanto o produto, as condições de fabricação e do controlo de produção não tiverem mudado significativamente.

Data de emissão inicial: 22 de janeiro de 2010

Data de atualização: 24 de janeiro de 2022

Data de validade: 21 de janeiro de 2025



Mónica Botas
Certification Manager

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AO CERTIFICADO N° ES017087

Marca	Modelo	Tipo de pressurização e PS	Agente Extintor (Tipo e Carga)	Tª de utilização	Eficácias
FIRE ICE	FI 10	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 1kg	-30 / +60	5 A 21 B C
FIRE ICE	FI 11	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 1kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 20	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 2kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 21	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 2kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 22	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 2kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 23	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 2kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 30	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 3kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 31	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 3kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 32	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 3kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 33	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 3kg	-30 / +60	13 A 113 B C
FIRE ICE	FI 60	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 6kg	-30 / +60	27 A 183 B C
FIRE ICE	FI 61	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 6kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 90	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 9kg	-30 / +60	34 A 183 B C
FIRE ICE	FI 91	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 9kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FI 92	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 9kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 121	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 12kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FI W60	Permanente 17,5 bar	ÁGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	27 A 233 B
FIRE ICE	FI W75	Permanente 17,5 bar	ÁGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	27 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI W76	Permanente 17,5 bar	ÁGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI W63	Permanente 17,5 bar	ÁGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	34 A 233 B
FIRE ICE	FI W92	Permanente 17,5 bar	ÁGUA + ADITIVOS 9L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI 2000	Permanente 60 bar	CO2 2kg	-20 / +60	34 B
FIRE ICE	FI 5000	Permanente 60 bar	CO2 5kg	-20 / +60	89 B

Revisão: 3

Data: 24 de janeiro de 2022



Mónica Botas
Certification Manager

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

